

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
664003 г. Иркутск, ул. Красноармейская 15,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Усть-Кутскому и Казачинско-Ленскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 138, тел. 5-26-13

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского сада №3 Усть-Кутского муниципалитетного образования Иркутской области. (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В соответствии с распоряжением главного государственного инспектора Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов по пожарному надзору Казеко И.Г от 18.01.2021 г. № 1, «27».01.2021 г с 10 час.00 мин до 12 час 00 мин проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 Усть-Кутского муниципалитетного образования Иркутской области, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Первомайская, 1 (здание дошкольного образовательного учреждения) с целью исполнения ежегодного сводного плана проведения проверок на 2021 год, главным государственным инспектором Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов по пожарному надзору Казеко И.Г

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего, мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ ДС №3 УКМО Карповой Жанной Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1/1/1-1	На объекте защиты МДОУ ДС №3 УКМО, расположенного по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Первомайская, 1, не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г № 1479 п. 54 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом	15.06.2021г	

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во втором квартале 2021 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Усть-Кутского и Казачинско-Ленского
районов по пожарному надзору Плындин А.И
(должность, фамилия, инициалы государственного

«27» января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МРСУДС-3
(должность)

(подпись)

«27» января 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

М.В. Карюва
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 291718813045304637327042788702896724730795857099

Владелец Карпова Жанна Валерьевна

Действителен с 10.03.2025 по 10.03.2026